

ПОГОДЖЕНО:

Голова Стрийської міської ради

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) **АТ «Укртрансгаз»**
Поштова і електронна адреса **01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1;**
e-mail: forletter@utg.ua
2. Місцезнаходження майданчиків (трас) будівництва (варіанти) **Україна, Львівська область, Стрийський район, в адміністративних межах П'ятичанської сільської ради**
3. Характеристика діяльності (об'єкта) **Реконструкція компресорного цеху № 4 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця» шляхом заміни технологічного обладнання на нове. Відноситься до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Транскордонний вплив відсутній**
(орієнтовно за об'єктами-аналогами, належність до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)
- Технічні і технологічні дані **Номінальна проектна продуктивність компресорного цеху № 4 – 20 млн. н.м³/добу. Термін експлуатації не менше 20 років**
(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності **Забезпечення надійності газопостачання споживачів**
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації :
- земельних **Обладнання планується розмістити на існуючому проммайданчику ДКС «Більче-Волиця»**
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)
- сировинних **Матеріали згідно проектних рішень**
(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)
- енергетичних **Електроенергія – згідно ТУ та проектних рішень**
(види, обсяги, джерела)
- водних **На період БМР – для виробничих, технічних, питних і гігієнічно-побутових – згідно проекту організації будівництва**
(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)
- трудових **На період будівництва – згідно проекту організації будівництва, під час експлуатації – існуючий персонал**
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) **При будівництві – автотранспортом та будівельною спецтехнікою Підприємця БМР; при експлуатації – в межах існуючої штатної техніки АТ «Укртрансгаз»**
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами **В атмосферному повітрі населених місць максимально-разові гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати:**
- метан - 50,0 мг/м³;
- діоксид азоту - 0,2 мг/м³;
- оксид вуглецю - 5,0 мг/м³.
Звуковий тиск на межі житлової забудови не повинен перевищувати 55 дБА вдень та 45 дБА вночі.
Відповідати всім нормам санітарної та протипожежної безпеки. Згідно ДСП 173-96 нормативна санітарно-захисна зона ДКС «Більче-Волиця» становить – 1000 м.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами **Не потрібна**

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат

Не впливає

повітряне

При будівництві – викиди відпрацьованих газів від ДВЗ автотранспорту і будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах і нанесенні лакофарбових матеріалів.

При експлуатації – викиди оксидів азоту і оксиду вуглецю від ГПА та періодичні викиди природного газу від технологічного обладнання при проведенні регламентних робіт

водне

Не впливає

ґрунти

Можливе механічне порушення при проведенні земляних робіт; при експлуатації – не впливає

рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

Не впливає. Заповідні об'єкти в районі ДКС «Більче-Волиця» – відсутні

навколишнє соціальне середовище (населення)

Не впливає

навколишнє техногенне середовище

Не впливає

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження

або безпечного захоронення

При експлуатації відходи виробництва передаються спеціалізованим організаціям; при будівництві – вивозяться Підприємством згідно укладених договорів

У повному обсязі, згідно ДБН А.2.2-1-2003

11. Обсяг виконання ОВНС

Згідно з діючим законодавством України

12. Участь громадськості

Ознайомлення з інформацією та подання пропозицій за адресами:

- Стрийська міська рада за адресою: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 71;

тел: (032)-455-24-34, пн-пт 8:00-16:00

e-mail: stryimvk@ukr.net

- АТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» за адресою: 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 16 б;

тел.: +38 044 586-80-66, пн-пт 8:00-17:00;

e-mail: vtg@vtg.com.ua

- АТ «Укртрансгаз» за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1;

тел.: +38 (044) 461-20-11; 461-23-69;

факс: +38 (044) 461-20-95; пн-пт 9:00-17:00;

e-mail: forletter@utg.ua