



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Т.Шевченка, 71, м. Стрий, 82400, тел./факс (03245)7-12-71

e-mail: stryimvk@zoda.gov.ua



15 квітня 2025р.

м. Стрий

Головував: заступник міського голови – заступник голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Михайло ЖУРАВЧАК.

Присутні: члени комісії (за окремим списком).

1. Стан утримання культових споруд. Посилення протипожежного захисту під час святкування Великодніх свят. (заступник начальника Стрийського РУ ГУ ДСНС у Львівській області Юрій ТУЛІН).
2. Про заходи щодо виявлення, знешкодження вибухонебезпечних предметів (ВНП). Проведення інформаційної роботи населення по діях при виявленні ВНП. (заступник начальника Стрийського РУ ГУ ДСНС у Львівській області Юрій ТУЛІН,).

Вступне слово головуючого на черговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заступника голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС ЖУРАВЧАКА Михайла Юрійовича.

Слухали:

1. Стан утримання культових споруд. Посилення протипожежного захисту під час святкування Великодніх свят. (заступник начальника Стрийського РУ ГУ ДСНС у Львівській області, Юрій ТУЛІН).

Заслухавши доповіді комісія вирішила:

Владикам Стрийської єпархії УГКЦ, Дрогобицько-Самбірської єпархії ПЦУ, Львівської єпархії ПЦУ рекомендувати

- 1.1. Забезпечити постійний контроль за дотриманням належного стану пожежної та техногенної безпеки в культових спорудах, зокрема пам'яток архітектури, дерев'яних храмів.
- 1.2. Вжити заходів щодо виконання протипожежних заходів вказаних в приписах державного пожежного нагляду.

1.3. В культових спорудах, які будуть задіяні в святкуванні Великодніх свят провести заміри опору ізоляції електромережі та заземлення і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж від короткого замикання, перевірку пристройів захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.

1.4. Не допускати використання в приміщеннях тимчасових або пошкоджених ділянок електромережі.

1.5. Забезпечити будівлі та приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.

1.6. Вжити заходів щодо оброблення дерев'яних конструкцій куполів будівель храмів вогнезахисними засобами (обробка дерев'яних будівель храмів не проводиться).

1.7. Провести технічне обслуговування наявних первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників).

1.8. Провести ревізії справності наявних пристройів систем блискавозахисту культових споруд, а у разі відсутності системи блискавозахисту на будівлях культових споруд, яка захищає від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів, провести відповідну роботу щодо їх встановлення.

1.9. Під час нічних богослужінь та встановлення плащаниці забезпечити постійне чергування відповідальних осіб і провести з ними додаткові інструктажі з питань пожежної безпеки.

1.10. Забезпечити контроль за проведенням технічного обслуговування та обладнанням релігійних установ системами протипожежного захисту, зокрема системою оповіщення та системою пожежної сигналізації. (Слід врахувати, що згідно з ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», храм, у якому загальна площа складає більше 300 квадратних метрів, і площа молитовного простору – більше 100 квадратних метрів, необхідно обов'язково обладнувати такими системами. Крім того, ці системи мають постійно технічно обслуговуватися та виводитися на пульт центрального пожежного спостереження).

Управлінню освіти, управлінню культури, молоді та спорту, відділу внутрішньої та інформаційної політики, КП «Стрийське міське радіомовлення «Голос Стрия», Старостам старостинських округів, КП «УК «Комфортний Стрий»

1.11. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців щодо дотримання правил пожежної безпеки під час святкування Великодніх свят.

Термін: до 20.04.2025 року

Пожежно-рятувальному підрозділу селища Дашава місцевої пожежної охорони Стрийської міської ради

1.12. Забезпечити підвищену готовність підрозділу до залучення у разі необхідності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій.

Термін: у період Великодніх свят

КП «Стрийводоканал», КП «Водоканал Плюс»

1.13. Забезпечити утримання пожежних гідрантів вуличної мережі протипожежного водопостачання, пожежних водойм та водонапірних веж на адміністративній території у технічно-справному стані, своєчасно організовувати їх ремонт та обслуговування.

Термін: впродовж року

1.14. Контроль за виконанням рішення комісії першого питання порядку денного покласти на першого заступника міського голови – першого заступника голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Миколу ДМИТРИШИНА.

Результати голосування по першому питанню:

«За» – 18; «утримались» – 0; «проти» – 0.

2. Про заходи щодо виявлення, знешкодження вибухонебезпечних предметів (ВНП). Проведення інформаційної роботи населення по діях при виявленні ВНП. (заступник начальника Стрийського РУ ГУ ДСНС у Львівській області Юрій ТУЛІН,).

Заслухавши інформацію з цього питання, комісія **вирішила**:

Управлінню освіти, управлінню культури, молоді та спорту, відділу внутрішньої та інформаційної політики, Старостам старостинських округів, пожежно-рятувальному підрозділу селища Даща Місцевої пожежної охорони Стрийської міської ради, КП «Стрийське міське радіомовлення «Голос Стрия», КП «УК «Комфортний Стрий»

2.1. Проводити роз'яснювальну роботу з населенням громади, щодо дій під час виявлення небезпечних підозрілих предметів із заалученням працівників Стрийського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області та Стрийського РУ ГУ НП України у Львівській області. Розміщувати відповідну інформацію у засобах масової інформації, на дошках оголошень в місцях скупчення населення.

Термін: впродовж року

2.2. Контроль за виконанням рішення комісії другого питання порядку денного покласти на Стрийський РУ ГУ ДСНС у Львівській області

Результати голосування по другому питанню:

«За» – 18; «утримались» – 0; «проти» – 0.

**Заступник голови комісії –
заступник міського голови**

Секретар комісії

Михайло ЖУРАВЧАК

Євген ЦИПУК