



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від червня 2026

Стрий

№

**Про погодження загальновиробничих
норм питомих витрат палива, теплової
та електричної енергії та втрат
КП «Стрийтеплоенерго» на 2026-2027 роки**

Розглянувши звернення комунального підприємства «Стрийтеплоенерго» щодо погодження загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2026-2027 роки, та загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії для твердопаливних котлів на 2026-2027 роки, загальновиробничі норми питомих витрат палива на відпущену електричну та теплову енергію для когенераційних установок, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради,

ВИРІШИВ:

1.Погодити загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2026-2027 роки для водогрійних газових котлів, загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії для твердопаливних котлів на 2026-2027 роки, загальновиробничі норми питомих витрат палива на відпущену електричну та теплову енергію для когенераційних установок згідно додатків.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М.Ю.Журавчака.

Перший заступник міського голови

Микола ДМИТРИШИН

“ПОГОДЖЕНО”
Виконавчий комітет
Стрийської міської ради

“ _____ ” _____ 2026 р.

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
Стрийської міської ради

від _____ 2026 р. № _____

**ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ТА ВТРАТ на 2026 - 2027 роки для водогрійних газових котлів**

КП „Стрийтеплоенерго”

(назва підприємства з річним споживанням ПЕР понад 1000 тонн умовного палива, адреса)

Продукція, роботи, послуги (за формою 11-МТП)			Обсяги виробництва продукції (за роками)			ПАЛИВО (кг у.п./од. продукції)			ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ (Гкал / од. продукції) Втрати в тепломережах, %			ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ (кВт/г. / од. продукції)		
Код	Найменування	Один виміру	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2024 звіт	2025 звіт	2026 план
	Відпуск теплоенергії	Гкал	54563	50268	52416	166,4	166,4	167,7	—	—	—	25,5	25,5	26,3
	Втрати в тепломережах	Гкал	5456	5027	4350				10,0	10,0	8,3			
	Інше виробниче спожив													

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування : Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на встановлення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94.

Директор _____ Зеновій БІЛІНСЬКИЙ

“ПОГОДЖЕНО”
Виконавчий комітет
Стрийської міської ради

“ _____ ” _____ 2026 р.

Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
Стрийської міської ради

від _____ 2026 р. № _____

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
на 2026 -2027 роки для твердопаливного котла КП «Стрийтеплоенерго»
в котельні по вул. Львівській,141-А

Продукція, роботи, послуги (за формою 11-МТП)			Обсяги виробництва продукції (за роками)			ПАЛИВО (кг у.п./од. продукції)			ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ (Гкал / од. продукції)			ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ (кВт/г. / од. продукції)		
Код	Найменування	Один виміру	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2022 звіт	2023 звіт	2024 план	2022 звіт	2023 звіт	2024 план
	Відпуск теплоенергії	Гкал	1009	510	760	183,5	183,5	184,5	—	—	—	32,0	32,0	32,0

2. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування : Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на встановлення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94.

Директор _____ Зеновій БІЛІНСЬКИЙ

“ПОГОДЖЕНО”
Виконавчий комітет
Стрийської міської ради

“ _____ ” _____ 2026 р.

Додаток №3
до рішення виконавчого комітету
Стрийської міської ради

від _____ 2026 р. № _____

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
на 2026-2027 роки для твердопаливних котлів КП «Стрийтеплоенерго»
(крім котельні по вул. Львівській,141-А)

Продукція, роботи, послуги (за формою 11-МТП)			Обсяги виробництва продукції (за роками)			ПАЛИВО (кг у.п./од. продукції)			ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ (Гкал / од. продукції)			ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ (кВт/г. / од. продукції)		
Код	Найменування	Один виміру	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2024 звіт	2025 звіт	2026 план	2024 звіт	2025 звіт	2026 план
	Відпуск теплоенергії	Гкал	2721	2627	2674	184,5	184,5	186,4	_____	_____	_____	32,0	32,0	32,0

3. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування : Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на встановлення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94.

Директор _____ Зеновій БЛІНСЬКИЙ

“ПОГОДЖЕНО”
Виконавчий комітет
Стрийської міської ради

Додаток №4
до рішення виконавчого комітету
Стрийської міської ради

“ _____ ” _____ 2026 р.

від _____ 2026 р. № _____

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА НА ВІДПУЩЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ на 2026 -2027 роки когенераційними установками КП «Стрийтеплоенерго» в котельнях по вул. Дрогобицькій, 50-В та О. Бассараб,13-А

Марка установки	Ел. / тепл. потужність, кВт	Вид палива	Питома норма на відпущену електричну енергію, г у.п/ кВт . год	Питома норма на відпущену теплову енергію, кг у.п/ Гкал
Cento 80 SE	81/119	Природний газ	157,03	174,04

4. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування : Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на встановлення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94.
5. ГДК 34.09.103-96 «Технологічні нормативи питомих витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію тепловими електростанціями та когенераційними установками»

Директор _____ Зеновій БЛІНСЬКИЙ